



## SPÉCIFICATIONS DE DÉPÔT

Les présentes spécifications de dépôt sont applicables à tout organisme désireux d'obtenir le certificat de chronomètre pour des mouvements de montres ou des montres répondant aux critères officiels du Swiss made et commercialisés sous une marque enregistrée en Suisse.

### Renseignements

Pour tout renseignement en relation avec le COSC ou les présentes spécifications de dépôt, prière de contacter :

Direction du COSC  
Avenue Léopold-Robert 65  
CP 298  
2301 La Chaux-de-Fonds  
Tél. 032/913 80 78  
e-mail – [info@cosc.swiss](mailto:info@cosc.swiss)

qui pourra, si nécessaire, orienter la demande vers un des Bureaux Officiels de contrôle (BO), à savoir :

- COSC – BO Bienne,  
SCS 0063 / STS 0626  
Route de Soleure 136, 2504 Bienne  
tél. 031/636 70 50  
fax 031/636 70 51  
e-mail : [bobi@cosc.swiss](mailto:bobi@cosc.swiss)
  
- COSC – BO Le Locle,  
SCS 0063 / STS 0626  
Rue des Billodes 18, 2400 Le Locle  
tél. 032/933 85 60  
fax 032/933 85 69  
e-mail : [bolo@cosc.swiss](mailto:bolo@cosc.swiss)
  
- COSC – BO Saint-Imier,  
SCS 0063 / STS 0626  
Rue Dr Schwab 32 A, 2610 Saint-Imier  
tél. 032/942 30 20  
fax 032/942 30 29  
e-mail : [bosi@cosc.swiss](mailto:bosi@cosc.swiss)



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction : Direction COSC	Validation : CA COSC	Edition : 13	Date : 06.12.2024
----------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Sommaire :

<b>I. DONNÉES COSC</b>	<b>3</b>
<b>I.1 GENERALITES</b>	<b>3</b>
I.1.1 DEPOTS DE VALIDATION	3
I.1.2 CONDITIONS DE DEPOT	4
I.1.2.1 Dépôts de mouvements	4
I.1.2.2 Dépôts de têtes de montres ou d'appareils horaires	5
I.1.3 TITRE ET DOCUMENTS DELIVRES	6
I.1.4 TARIFS EN VIGUEUR	6
I.1.5 ASSURANCE	6
I.1.6 DELAI DE LIVRAISON	6
<b>I.2 SPECIFICATIONS DE LA CALOTTE (CADRAN HAUT)</b>	<b>7</b>
<b>I.3 SPECIFICATIONS DU CADRAN</b>	<b>8</b>
<b>I.4 SPECIFICATIONS DE L'AIGUILLE</b>	<b>9</b>
<b>I.5 SPECIFICATIONS DE LA COURONNE</b>	<b>9</b>
<b>I.6 CONTENANTS POUR TETES DE MONTRE</b>	<b>10</b>
I.6.1 DIMENSIONS DES CONTENANTS	10
I.6.2 LOT - REGROUPEMENT DES CONTENANTS	11
I.6.2.1 Têtes de montre sans module d'armage automatique	11
<b>II. DONNÉES CLIENT</b>	<b>11</b>
<b>II.1 MONTRE MECANIQUE</b>	<b>11</b>
<b>II.2 MONTRE A QUARTZ</b>	<b>12</b>
II.2.1 SPECIFICATIONS DES MOUVEMENTS A OSCILLATEUR A QUARTZ ET A AFFICHAGE ANALOGIQUE	12
II.2.2 SPECIFICATIONS DES MOUVEMENTS A OSCILLATEUR A QUARTZ ET A AFFICHAGE LCD	12
<b>III. DOCUMENTS DE REFERENCE</b>	<b>13</b>
<b>IV SUIVI DES MODIFICATIONS</b>	<b>13</b>

**Toute exception à ces spécifications de dépôt doit faire l'objet d'une concession accordée par le COSC.**

Un délai à définir au moment de l'acceptation par le COSC s'applique aux demandes spécifiques nécessitant un développement agréé par le Conseil d'administration qui en fixera les incidences économiques.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

## I. DONNÉES COSC

### I.1 Généralités

Les tests auxquels sont soumis les instruments horaires déposés pour l'obtention du titre de chronomètre dans les Bureaux Officiels de contrôle (BO) consistent à vérifier la marche diurne de ceux-ci dans des conditions et selon des exigences définies par des prescriptions de contrôle qui sont :

- pour le chronomètre-bracelet à oscillateur balancier-spiral désigné ci-après par "mécanique", la norme ISO 3159:2009 (genre I)
- pour le chronomètre de poche à oscillateur balancier-spiral, la prescription interne genre II du COSC
- pour les appareils horaires en position fixe à oscillateur balancier-spiral, la prescription interne genre III du COSC
- pour le chronomètre-bracelet à oscillateur à quartz désigné ci-après par "quartz", la prescription interne genre IV du COSC

Ces documents fournissent toutes les informations relatives au programme des épreuves, aux critères de sélection et aux limites de précision fixées.

Les "Conditions Générales" réglementent les activités du COSC.

Un formulaire pour le traitement des réclamations ou des suggestions des clients est disponible sur demande au COSC .

### I.1.1 Dépôts de validation

Afin de s'assurer de la conformité aux présentes spécifications, un dépôt préalable de 5 à 10 pièces devra être effectué :

Au laboratoire de Bienne pour :

1. tout nouveau cadran, calibre ou instrument horaire qu'il soit mécanique ou à quartz
2. toute modification des objets tels que cadran, aiguille, calotte, tige ou couronne

Au laboratoire de Saint-Imier pour :

1. toute nouvelle tête de montre à mesurer en méthode semi-automatique
2. toute modification de l'habillage de la tête de montre en méthode semi-automatique

Dépôt préalable : de 5 à 10 pièces, satisfaisant aux conditions précisées dans les Conditions Générales et aux Spécifications de dépôt, aptes à être vérifiées par des mesures d'essai. Ces dépôts préalables devront être similaires aux dépôts ultérieurs effectués pour la certification des pièces.

Un changement d'identification du calibre ne mettant en cause aucun autre élément que l'identification doit faire l'objet d'une nouvelle fiche d'identification calibre à transmettre au COSC.

Seuls les mouvements ou instruments horaires pouvant être traités selon les méthodes de mesure accréditées par le SAS peuvent obtenir le rapport d'essai STS en vue de la délivrance éventuelle par le COSC du certificat de chronomètre SCESp. Ces méthodes sont visibles sur le site [www.sas.ch](http://www.sas.ch), numéro d'accréditation STS 0626 et SCESp 0125.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

### I.1.2 Conditions de dépôt

Les instruments horaires déposés doivent être numérotés. Le numéro de chaque instrument ne doit être utilisé qu'une fois par le même déposant pour un même calibre ou modèle de tête de montre pour une marque déterminée. Le numéro marqué de manière indélébile sur le mouvement ou sur la tête de montre doit être lisible de l'extérieur.

Les instruments horaires doivent être pourvus de l'affichage de la seconde. Si celui-ci ne permet pas d'obtenir la précision requise par la prescription de contrôle, l'instrument horaire doit fournir un signal permettant la mesure de l'état par les procédés de contrôle utilisés au COSC. Cette dérogation doit faire l'objet d'une entente préalable avec le COSC.

Les instruments horaires (spécialités, tourbillons, etc.) qui ne satisfont pas aux spécifications mentionnées aux articles I.2 à I.5 doivent faire l'objet d'une entente préalable avec le COSC.

#### I.1.2.1 Dépôts de mouvements

Le numéro de mouvement (ci-après numéro) doit être marqué lisiblement et bien en vue sur la platine ou l'ébauche faisant partie du mouvement, à l'exception de la masse oscillante.

En cas de besoin chez le déposant, une étiquette pourra être appliquée sur le fond de calotte, ceci sans nuire à la lisibilité du numéro marqué sur la platine. Cette étiquette devra être placée dans la demi-lune opposée au numéro marqué sur la platine et ne devra pas déborder de cette demi-lune.



En cas de dépôt de mouvements avec masse oscillante, le déposant devra s'assurer de la bloquer et de ne pas entraver la lisibilité du numéro de mouvement marqué sur la platine.

Les conditions de dépôt relatives aux dispositifs additionnels spécifiées à l'Art. 12 des conditions générales sont reprises ci-dessous. Les indications éventuelles affichées par les dispositifs additionnels ne doivent pas venir perturber la lecture par vision (voir I.3).

#### Article 12 Dispositifs additionnels

Au sens du COSC, est considéré comme dispositif additionnel, tout mécanisme en prise directe ou indirecte avec la chaîne cinématique depuis la source d'énergie à l'oscillateur de la pièce à certifier.

Cet article s'applique aux montres ou instruments horaires pourvus de mouvements mécaniques ou hybrides.

- Un dispositif additionnel se définit donc comme un ensemble consommant de manière permanente ou temporaire de l'énergie et susceptible de perturber la distribution d'énergie à l'oscillateur synchronisant l'affichage de la seconde défini dans les spécifications de dépôt du contrôle officiel suisse des chronomètres.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

L'ensemble des dispositifs additionnels doit être installé, en prise et fonctionnel lors du dépôt des mouvements pour certification. Tous les dispositifs additionnels doivent être explicitement et exhaustivement décrits sur la fiche d'identification du calibre remplie sous l'entière responsabilité du propriétaire de la marque.

Les mécanismes de remontage automatique ne sont pas considérés comme des dispositifs additionnels.

- b. En cas de non conformité constatée lors des mesures, aucun certificat ne sera délivré. L'ensemble des pièces de la série sera alors déclaré en échec. Un courrier d'avertissement sera adressé au propriétaire de la marque contrevenante.
- c. Des contrôles par sondage pourront être exigés par le COSC ou le BO ayant procédé aux mesures, lors de la restitution des pièces, de même qu'en cas de doute au sujet des pièces trouvées sur le marché. Le propriétaire de la marque devra pouvoir apporter la preuve de la conformité des mouvements emboîtés par rapport à la fiche d'identification du calibre déposée au COSC.
- d. Le propriétaire de la marque porte l'entière responsabilité du respect des dispositions qui précèdent.
- e. Les fonctions des dispositifs additionnels ne sont pas contrôlées lors des mesures de certification chronométrique, seule leur influence sur la marche de la base de temps à certifier sera vérifiée.

Tous les mouvements doivent être déposés avec tige et couronne d'armage.

Les mouvements des genres I à III doivent être déposés sans être armés.

Les mouvements ayant des particularités telles que seconde indirecte, seconde accélérée, mouvement non uniforme de l'aiguille de secondes feront l'objet d'une déclaration au COSC au travers de la fiche d'identification de calibre ou de ses annexes.

Pour les calibres chronographes, l'aiguille du compteur des secondes et l'aiguille des secondes doivent être posées. L'aiguille du compteur des secondes doit pouvoir être remise à zéro et ne doit pas entraver la zone de mesures.

Tous les mouvements de genre IV (quartz) à affichage numérique d'une même série devront afficher la même heure, ceci dans des limites de  $\pm 30$  minutes. L'écart entre l'heure locale et l'heure affichée par les mouvements sera spécifié par le BO concerné pour chaque calibre, ceci au travers de la fiche d'identification du calibre. Tous les mouvements d'un même calibre devront avoir une implantation identique des segments.

### **I.1.2.2 Dépôts de têtes de montres ou d'appareils horaires**

Les instruments horaires assemblés (têtes de montre ou appareils horaires en position fixe) déposés doivent être numérotés. Le numéro de l'instrument horaire doit être marqué lisiblement et bien en vue sur la boîte de montre ou de l'appareil.

Lors du dépôt de têtes de montre à contrôler en méthode semi-automatique, un code QR, contenant le numéro gravé et le modèle de la tête de montre doit être apposé au centre du fond de celle-ci. Ce code respectant la norme ISO 18004:2015, doit avoir une dimension maximale de 15x15mm et une dimension minimale de 9x9mm. Ce code ne doit pas empêcher la lecture du numéro marqué lisiblement sur la boîte.

De manière aléatoire, un contrôle manuel entre le numéro gravé et le numéro codé sera effectué sur chaque série déposée. En cas de non correspondance, la série ne sera pas prise en charge et retournée au déposant. Un dépôt sans code QR reste toutefois possible, le coût du contrôle manuel des numéros marqués sera alors appliqué à la série.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

La seconde doit être lisible quelle que soit sa position. Un recouvrement temporaire par les aiguilles des minutes ou des heures est autorisé.

### I.1.3 Titre et documents délivrés

Titre obtenu et documents délivrés : voir les Conditions Générales.

L'affichage des particularités sur les bulletins individuels A4 et 3 volets est limité à 3 lignes de 40 caractères maximum. Tout changement dans les particularités devra faire l'objet d'une nouvelle fiche d'identification calibre.

### I.1.4 Tarifs en vigueur

Voir tarif des prestations selon annexe des Conditions Générales.

### I.1.5 Assurance

Voir Conditions Générales.

### I.1.6 Délai de livraison

Pour les dépôts accordés entre le COSC et les déposants, le délai de livraison est égal ou inférieur au nombre de jours d'épreuves additionné de 5 jours, à compter du 1<sup>er</sup> jour ouvré qui suit le dépôt pour des instruments horaires déposés du lundi 07:00 au vendredi 12:00.

Les mises en travail des pièces qui n'ont pas fait l'objet de prévisions de dépôt seront effectuées de façon à garantir un temps de passage s'approchant au mieux des délais mentionnés ci-dessus.




# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction : Direction COSC    Validation : CA COSC    Edition : 13    Date : 06.12.2024

### I.2 Spécifications de la calotte (cadran haut)

Tout changement des dimensions de la calotte doit faire l'objet d'une entente préalable avec le COSC.



D	H	h	d <sub>max</sub>	x (1)
27.30 ±100	10.00 < H < 13.00	3.70 < h < 7.65	1.00	2.10 ±150
33.10 ±100	12.00 < H < 15.00	4.90 < h < 9.70	1.30	2.95 ±150
38.55 ±100	12.00 < H < 15.00	4.95 < h < 9.70	1.50	2.95 ±150
42.00 ±100	12.00 < H < 15.00	4.05 < h < 9.65	1.50	2.85 ±150
44.60 ±100	14.50 < H < 17.50	3.60 < h < 9.90	*	1.00 ±150
48.90 ±100	13.50 < H < 16.50	4.75 < h < 10.00	*	2.75 ±150

Cotes en mm, tolérances en µm, \* prendre contact avec la direction du COSC,

(1) : pour le genre IV, des dérogations sur x peuvent être accordées ; nous consulter au préalable

#### Indications générales :

- le numéro de mouvement doit être lisible de l'extérieur, le fond de calotte sera exempt de toute perturbation optique sur une zone débordant idéalement de 1 mm, mais au moins de 0.3 mm ± 0.05 mm autour du numéro de mouvement
- les deux faces doivent être planes, sans perturbations optiques, transparentes, non colorées et sans rayure
- les commandes des fonctions des dispositifs additionnels doivent être accessibles depuis l'extérieur et complètement dégagées
- D est donné pour le fond de calotte. Nous consulter au préalable en cas d'utilisation de bagues ayant un diamètre supérieur à D
- h doit être identique pour un même calibre, ceci à l'intérieur des tolérances prescrites
- les calottes doivent être identiques dans une même série
- le couvercle et le fond de la calotte ne doivent pas pouvoir s'ouvrir (maintien sans adhésif, ...)
- les mouvements sont insérés correctement, sans ébat dans les calottes
- pour les calottes de Ø 27.30 – 33.10 – 38.55 – 42.00 le positionnement du mouvement (l'anti-rotation) s'effectue par la tige du remontoir, alors que pour les calottes de Ø 44.60 et 48.90, le positionnement (l'anti-rotation) s'effectue par la calotte. Nous consulter au préalable pour ces dernières.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction : Direction COSC	Validation : CA COSC	Edition : 13	Date : 06.12.2024
----------------------------	----------------------	--------------	-------------------


### I.3 Spécifications du cadran

Le cadran peut être déposé **avec** ou **sans** graduation.

Les cadrans et toutes leurs géométries utiles doivent être identiques dans une même série.

#### Indications générales

- couleur fond : blanc mat
- couleur graduation : noir mat
- couleur du fond et de la graduation uniforme sur toute la série
- la paire de modèles (diamétralement opposés) peut être placée à  $45^\circ$  au-delà ou en-deçà de 12H, à choix. Nous consulter au préalable pour tout autre cas
- une couronne de  $L/6$  de large autour de chaque modèle doit être exempte de variation de contraste
- une zone de  $\varnothing = 2L$  autour de chaque modèle doit être exempte de modèle(s) semblable(s)
- les aiguilles de minute et d'heure ne sont pas montées
- l'aiguille, la graduation et les modèles circulaires doivent toujours être complètement visibles (attention aux appuis du couvercle de la calotte)
- toute la zone de passage de l'aiguille doit être exempte de variation de contraste
- les proportions entre l'aiguille, les modèles et la graduation doivent être respectées
- le trou de passage de l'axe de l'aiguille ou une épargne sur le cadran autour de ce trou auront un diamètre maximum égal à  $L/2$



Cotes en mm, tolérances générales  $\pm 200 \mu\text{m}$ , tolérance de concentricité axe aiguille-décalque  $\pm 400 \mu\text{m}$



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction : Direction COSC	Validation : CA COSC	Edition : 13	Date : 06.12.2024
----------------------------	----------------------	--------------	-------------------

### I.4 Spécifications de l'aiguille

Les aiguilles doivent être identiques dans une même série.

Indications générales	
<ul style="list-style-type: none"><li>• couleur aiguille : noir mat</li><li>• aiguille à bords droits et parallèles</li><li>• longueur L : <math>3.0 \leq L \leq 12.0</math></li><li>• largeur H : <math>0.15 \leq H \leq 0.30</math></li><li>• à la suite de la longueur L, l'extrémité de l'aiguille peut avoir une géométrie quelconque sur une longueur <math>e \leq L/6</math></li><li>• une queue d'aiguille n'est pas acceptée, sauf pour le genre IV avec les dimensions suivantes : <math>l \leq 1/3</math> de L ; la géométrie de celle-ci n'est pas imposée</li></ul>	

Cotes en mm

### I.5 Spécifications de la couronne

Les couronnes doivent être identiques dans une même série.

Indications générales	
<ul style="list-style-type: none"><li>• matière : matériau dur non friable ne générant ni poussières ni délamination</li><li>• une plus grande souplesse sur les dimensions est autorisée pour le genre IV ; nous consulter au préalable</li></ul>	

Cotes en mm, tolérances en  $\mu\text{m}$ , tolérances générales  $\pm 100 \mu\text{m}$

La position effective de la couronne par rapport à la position normale de lecture de l'heure de la montre terminée, la position 12H selon la norme ISO 3158:1976, doit être annoncée sur la fiche d'identification [R1] lors de l'enregistrement du calibre.

Si cette position n'est pas orthogonale, il est demandé au déposant de choisir la position orthogonale la plus proche de la position effective de la couronne. En cas de position effective à  $45^\circ$ ,  $135^\circ$ ,  $225^\circ$  ou  $315^\circ$ , le déposant est libre d'annoncer la position orthogonale juste avant ou juste après la position effective de la couronne.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction : Direction COSC	Validation : CA COSC	Edition : 13	Date : 06.12.2024
----------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Pour les épreuves selon la norme ISO 3159:2009, le COSC s'assure de la mise en position correcte en fonction de la position de la couronne annoncée par le déposant.

### I.6 Contenants pour têtes de montre

Les contenants utilisés pour déposer les pièces seront utilisés pour tout le processus de certification et doivent pour cela respecter les dimensions et fonctions suivantes :


#### I.6.1 Dimensions des contenants

Les contenants doivent avoir les dimensions extérieures suivantes :

longueur  **$362 \pm 0.5$  mm** – largeur  **$146 \pm 0.5$  mm**.

La hauteur doit être au maximum de  **$36 \pm 0.5$  mm**. Le cadran doit se trouver dans une zone comprise entre 18mm et 28mm depuis la référence 0 (fonds du contenant selon figure ci-dessous).

- Les 10 alvéoles, doivent être réparties en 2 lignes de 5 colonnes
- Les centres des 2 lignes doivent avoir un entraxe de 70 mm
- Les centres des 5 colonnes doivent avoir un entraxe de 68.5 mm
- Les alvéoles 3 et 8 sont centrées sur la longueur



Les côtés et le fonds des contenants doivent être plats, lisses et sans bavures.

Les contenants doivent permettre l'application de 2 étiquettes. Une centrée sur le bord arrière et une sur tout le côté gauche selon figure ci-dessus.

Le fond des plateaux doivent être percés de 10 trous de diamètre minimum de 30 mm. Ces trous seront centrés dans chaque alvéole pour permettre la lecture des codes QR de numéros apposés sur chaque tête de montre.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

### I.6.2 Lot - regroupement des contenants

Une série est constituée de lots (au minimum un). Un lot est un assemblage de 5 contenants. Si la série n'a pas un nombre de contenants multiple de 5, des contenants vides doivent être envoyés avec la série afin que le COSC puisse constituer des lots de 5 complets. Les contenants vides ou celui qui est incomplet seront placés en-dessous de contenants complètement remplis.

Lors des épreuves, ces lots devront être mis dans les 5 positions de la norme ISO 3159:2009. Cela signifie qu'une fois assemblé, un lot doit tenir naturellement dans ces positions (CH/FH/3H/6H/9H).

Un système pour le maintien solidaire des 5 contenants d'un lot pendant les mises en position doit être fourni par le déposant. Ce système de maintien doit être simple à utiliser et ne doit pas gêner lors de la mise en position des lots dans les enceintes climatiques du COSC.

Un couvercle pour le plateau supérieur est autorisé. Celui-ci doit être simple à enlever pour permettre la prise d'état.

#### I.6.2.1 Têtes de montre sans module d'armage automatique

Dans le cas des têtes de montre sans système de remontage automatique, le système de maintien des têtes de montre dans les plateaux doit permettre un armage par la tige en offrant un accès à celle-ci. Ces montres seront remontées manuellement, impliquant un surcoût pour le déposant.

## II. DONNÉES CLIENT

### Définitions COSC

- Client : Entreprise utilisant les services du COSC
- Marque : Identification du produit fini commercialisé
- Débiteur : Entreprise à qui la facture est adressée
- Déposant : Entreprise qui dépose les pièces dans les BO du COSC
- Série : Groupe de 1 à 500 pièces identiques maximum, identifié par un numéro unique. Chaque série fait l'objet d'un bulletin collectif
- Lot : Unité de traitement opérationnel de maximum 100 pièces appartenant à une série
- Portail : Plateforme informatique sécurisée à l'usage des clients permettant l'enregistrement et le suivi des séries, l'enregistrement de nouveaux calibres, le téléchargement des résultats et de statistiques qualitatives. L'accès au portail est gratuit et fera l'objet d'une demande auprès de la direction du COSC ou des bureaux officiels de contrôle

Les séries déposées doivent être accompagnées et caractérisées par un bordereau de dépôt, établi pour chaque série. Le bordereau de dépôt est imprimable au format PDF sur le portail. Des bordereaux de dépôt peuvent être obtenus auprès de la direction ou des bureaux officiels de contrôle du COSC.

### II.1 Montre mécanique

Lorsque des pièces d'un nouveau calibre sont déposées pour la première fois dans un BO, le calibre doit préalablement être annoncé et caractérisé sur le portail ou par la fiche d'identification [R1] ou [R5]. Ce formulaire peut être obtenu auprès de la direction ou des bureaux officiels de contrôle du COSC.



# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

### II.2 Montre à quartz

Lorsque des pièces d'un nouveau calibre sont déposées pour la première fois dans un BO, le calibre doit préalablement être annoncé et caractérisé sur le portail ou par la fiche d'identification [R2]. Ce formulaire peut être obtenu auprès de la direction ou des bureaux officiels de contrôle du COSC.

Les mouvements déposés doivent être équipés d'un oscillateur alimenté par un régulateur de tension.

#### II.2.1 Spécifications des mouvements à oscillateur à quartz et à affichage analogique

Le signal inductif correspondant au déplacement de l'aiguille de seconde doit pouvoir être capté de façon à ce que l'incertitude de mesure corresponde à la méthode de mesure choisie par le COSC et qui est indiquée dans le certificat collectif.

Des essais de captage pourront être menés au COSC ou chez le déposant à l'aide d'un dispositif et de la procédure de réglage et d'utilisation [R4] qui pourra être mis gracieusement à disposition par le COSC.

Le système est prévu pour capter le flanc positif de la première impulsion qui dépasse un certain seuil réglable.

Les influences suivantes sont considérées comme des instabilités intrinsèques à l'instrument horaire :

- inhibition relative à l'ajustement de la marche,
- inhibition relative à la compensation en température,
- technique d'asservissement de l'impulsion moteur.

Ces influences sont à quantifier par le déposant et pourront agir sur le taux de réussite aux épreuves.

#### II.2.2 Spécifications des mouvements à oscillateur à quartz et à affichage LCD


L'instrument horaire doit pouvoir proposer un mode qui permet un clignotement du segment de référence utilisé pour la mesure de l'état. Ce clignotement doit être synchronisé sur le passage de la seconde (fréquence d'environ 1 Hz) et avoir un rapport cyclique compris entre 0,5 et 0,8.

A ce jour, nos systèmes de vision considèrent l'extinction du segment (flanc descendant) comme étant l'instant du passage de la seconde.

Le temps de basculement d'un segment LCD mesuré sur le flanc descendant se définit comme le temps de passage de 90% à 10% de la plage totale des niveaux de gris (255). En résumé, la plage utilisable pour la mesure de l'état est définie à 204 niveaux de gris.

Le temps de basculement du segment de référence utilisé pour la mesure doit être compris entre 17 et 68 ms. La largeur minimale du segment de référence, des segments des secondes et des segments des dizaines de secondes est de 0.3 mm.

L'affichage des dizaines et unités de secondes se fait au travers de deux fois 7 segments selon la représentation suivante :





# CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES C O S C

## Spécifications de dépôt

Rédaction :	Direction COSC	Validation :	CA COSC	Edition :	13	Date :	06.12.2024
-------------	-------------------	--------------	---------	-----------	----	--------	------------

Si l'on considère d'une part la surface égale à  $H \cdot L$  inscrivant le segment de référence et les deux fois 7 segments des unités et secondes et d'autre part la hauteur  $h$  d'un segment vertical, un modèle de référence devrait être inscrit dans une surface égale à environ  $(H+h) \cdot (L+h)$ . La forme et la dimension de ce modèle ne sont pas imposées mais devront être validées selon le chapitre I.1.6, sous réserve de l'Art. 9 des Conditions Générales.

Les influences suivantes sont considérées comme intrinsèques à l'instrument horaire :

- temps de basculement des segments en dehors de la plage spécifiée ci-dessus,
- variation de temps de basculement en fonction de la tension d'alimentation des segments,
- ondulation de l'intensité lumineuse relative au multiplexage des segments,
- inhibition relative à l'ajustement de la marche,
- inhibition relative à la compensation en température,
- variation de l'instant de basculement selon l'occupation du microprocesseur.

Ces influences sont à quantifier par le déposant et pourront agir sur le taux de réussite aux épreuves.

### III. DOCUMENTS DE REFERENCE

[R1] Fiche d'identification de calibre Mouvement à oscillateur balancier-spiral	FM-AD-Fiche_d'identification_de_calibre_balancier-spiral
[R2] Fiche d'identification de calibre Mouvement à oscillateur quartz	FM-AD-Fiche_d'identification_de_calibre_quartz
[R3] Bordereau de dépôt	FM-AD-Bordereau_de_dépôt
[R4] Spécification et utilisation du dispositif CarQua	IT-EA-Spécification_et_utilisation_du_dispositif_CarQua
[R5] Fiche d'identification de tête de montre	FM-AD-Fiche_d'identification_de_tete_de_montre

### IV SUIVI DES MODIFICATIONS

V13 : Les clients ont la possibilité de demander le formulaire pour les réclamations ou les suggestions (voir chapitre I.1).